御中

令和　　年　　月　　日

日本ジッコウ株式会社

神戸市西区南別府1-14-6

令和5年11月度　試　験　成　績　表

製品名	ジック防錆Liペースト			
項目		試験成績	品質規定	試験方法
フロー値φ5×10（mm）		186	150以上	JASS15-M103　に準ずる。
圧縮強度（N／mm^2）	1日	11.4	2.0以上	JIS A 6203に準ずる。
	7日	28.1	－	
	28日	36.0	24.0以上	
備考				